



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвевская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-08-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № «08-081-18»

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“31” августа 2018 г.
(дата составления)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр научно-методического обеспечения»
(наименование юридического лица)

Законному представителю
МАУ ДПО «ЦНМО»
(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 618900, г.Лысьва,
ул. Кузьмина, 20

Почтовый адрес: 618905, г.Лысьва,
ул. Кузьмина, 20

На основании Акта проверки от 31 августа 2018 г № 08-081-18,

руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,

Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кривошеков И.П.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой, выездной проверке

(вид проверки, форма проверки)

МАУ ДПО «ЦНМО»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 01 августа 2018 г. № 4338-рп Мацова С.Я. «О проведении плановой выездной проверки

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
Электрические установки.			
1	Отсутствует проектная документация (чертежи) со всеми последующими изменениями.	п. 1.8.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003	01.12.2018
2	ВРУ не имеет с внутренней стороны надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.12.2018
3	Открыто проложенные кабели не снабжены бирками с указанием, марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.12.2018
4	Отсутствуют однолинейные схемы на внутренних сторонах щитов и сборок сети освещения.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.12.2018
5	Ответственный за электрохозяйство не имеет соответствующей группы по электробезопасности.	п.1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.12.2018
6	По истечению установленного нормативно-технической документацией срока службы, технологические системы и электрооборудование не подвергались технологическому освидетельствованию комиссией.	п. 1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.12.2018
7	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений ВРУ отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.12.2018
8	Не проверяется (отсутствует отметка более 2 лет) соответствие электрических схем (однолинейная схема) фактическим	п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок	01.12.2018

	эксплуатационным.	потребителей	
9	Открыто проложенные заземляющие проводники, не защищены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет	п. 2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.12.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а) :

Малахова Кристина Владимировна


(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического
надзора



(подпись)

И.П.Кривошеков

Экземпляр предписания на

3

(кол-во листов предписания)

листах для исполнения получен

Директор МАУ ДПО «ЦНМО», Малахова Кристина Владимировна

31.08.2018г

(должность, ФИО, подпись, дата)

